



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001195

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 29.03.2016 по 28.03.2019 Код ОК 005 (ОКП) 34 0000

№ ССБК RU.ПБ11.Н00029

Код ТН ВЭД России 8537 10 990 0

Заявитель Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» ОГРН 1022101129896
Юридический адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 5, телефон (8352) 62-04-61, 39-50-51; факс (8352) 62-72-67; E-mail: cheaz@cheaz.ru
(наименование и местонахождение заявителя)

Изготовитель Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» ОГРН 1022101129896
Юридический адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 5, телефон (8352) 62-04-61, 39-50-51; факс (8352) 62-72-67; E-mail: cheaz@cheaz.ru
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Орган по сертификации продукция ООО «Южно-Уральское техническое общество»
456318, г. Миасс Челябинской области, проспект Октября, 66;
ОГРН: 111741500310; Рег. № ССБК RU.ПБ11
Телефон (3513) 53-78-25, факс 54-44-73, E-mail: yuurto@mail.ru
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Подтверждает, что продукция Здания блочно-модульные (номенклатура в соответствие с приложением, бланк №000473)
на основе несущей стержневой конструкции из трубы 100x100 мм с нанесенным огнезащитным покрытием «Авсберг-101» и панелей толщиной 100 мм трехслойных металлических из оцинкованной стали с минераловатным наполнителем плотностью не менее 100 кг/м³

Серийный выпуск (информация об объекте сертификации, позволяющей идентифицировать объект)

Соответствует требованиям БКЖИ.650300.001ТУ п. 1.4.3, п. 2.2.1; БКЖИ.650300.002 ТУ п. 2.1.1.1; БКЖИ.670230.001ТУ п. 2.2.1, п.1.1. (табл.1 п.21); БКЖИ.670221.002ТУ п.п. 2.3.6-2.3.8; БКЖИ.670221.004ТУ п.п. 4.6.23-4.6.25

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений табл. 4, табл. 5

Класс конструктивной пожарной опасности С0

Предел огнестойкости R90 (для несущих конструкций) по ГОСТ 30247.0-94


(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № К194 от 22.03.2016 ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», рег. № ССБК RU.21ПБ10;
Экспертное заключение № ПБ11.ЗК.025 от 23.03.2016 ОС ООО «ЮУРТО»

Представленные документы Сертификат СМК № 15.1181.026 до 15.09.2018 выдан ООО «ЮУРТО» г. Санкт-Петербург

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции заявленным требованиям)

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)


подпись, Е.А. Кошкина
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись, Ш.Н. Галиахметов
инициалы, фамилия





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И1559.04.ЖР00

№ ПС 000473

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ11.Н00029

№ _____

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 3180	Блочные низковольтные комплектные устройства	БКЖИ.650300.001ТУ
34 3330	Общеподстанционный пункт управления блочно-модульный	БКЖИ.650300.002 ТУ
34 1200	Подстанции трансформаторные комплектные мощности от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ	БКЖИ.670230.001 ТУ
34 1472	Устройства распределительные на напряжение 20, 35 кВ	БКЖИ.670221.004ТУ
34 1471	Распределительные устройства на напряжение до 10 кВ	БКЖИ.670221.002ТУ

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

подпись

Е.А. Кошкина
инициалы, фамилия

подпись

М.Н. Галиахметов
инициалы, фамилия

