



- Примечание:
- Оповещатели звуковые крепить на высоте не менее 2,3м от уровня пола, но расстояние от оповещателя до потолка должно быть не менее 150мм.
  - Оповещатели звуковые установить согласно плану в зоне, обеспечивающей максимальное звучание.
  - Подключение звуковых оповещателей вести через коробки коммутационные КС-4.
  - Цели оповещения прокладывать негорючим кабелем КПСне(А)-FRLS 2x2x0,5 в коробе монтажном и гофрироване. Допускается прокладка цепей пуска и сигнализации совместно в одном монтажном коробе.
  - Оконечные элементы установить в конце шлейфа.
  - Расстояние между коммуникационными системами, кабелями и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5м.

					административно-бытовые и производственные помещения корп. 4 II-я площадка АО «ЧЭАЗ»		
Изм.	Кол.уч.	Лист N док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)		
Гип					Стадия	Лист	Листов
Проверил					План размещения сети автоматической пожарной сигнализации на 1-м и 2-м этажах		
Исполнит.							