



Примечания:  
1. Монтаж вести в соответствии с СП 5.131.30.2009.  
2. В данном проекте выбрана дымовая извещательная установка "ИП 212-141", извещатели пожарной сигнализации "Спектрон-401", ручные пожарные извещатели "ИП-513".  
3. Характеристики размещения дымовых пожарных извещателей:  
до стены не более 4,0м, между извещателями не более 4,0м, от теплоизолирующих светильников не менее 500мм.  
4. Обозначение 4.18ТН3.12 означает: извещатель дымовой ИП 212-141", находящийся в 3-м шлейфе прибора АРК-1 ("Сигнал-20М"), расположенного в ШПС-4, порядковый номер в шлейфе-12.  
5. Обозначение 4.18ТН3.3 означает: извещатель пламени "Спектрон-401", находящийся в 6-м шлейфе прибора АРК-1 ("Сигнал-20М"), расположенного в ШПС-4, порядковый номер в шлейфе-3.  
6. Обозначение 4.18ТН6.8 означает: извещатель пожарной ручной "ИП-513-10", находящийся в 6-м шлейфе прибора АРК-1 ("Сигнал-20М"), расположенного в ШПС-4, порядковый номер в шлейфе-8.  
7. Трассы, приведенные на плане, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняется при монтаже.  
8. Заключенные элементы установить в конечном элементе шлейфа.  
9. Расстояние между коммуникационными системами, кабелями и шлейфами кабелей должно быть не менее 0,5м.

					производственная часть корп. 2 II-я площадка АО «ЧЭАЗ»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
					Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Стария	Лист
							Листов
ГИП					План размещения оборудования автоматической пожарной сигнализации		
Проверил							
Исполнит.							