



Примечание:

- Оповещатели звуковые крепить на высоте не менее 2,3м от уровня пола, но расстояние от оповещателя до потолка должно быть не менее 150мм.
- Оповещатели звуковые установить согласно плану в зоне, обеспечивающей максимальное звучание.
- Подключение звуковых оповещателей вести через коробки коммутационные КС-4.
- Цепи оповещения прокладывать кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 в коробе монтажном или гофрошланге по стенам. Допускается прокладка цепей пуска и сигнализации совместно в одном монтажном коробе.
- Оконечные элементы установить в конце шлейфа.
- Расстояние между коммуникационными системами, кабелями и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5м.

						производственная часть корп. 2 II-я площадка АО «ЧЭАЗ»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Погр.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Стадия	Лист	Листов
ГИП						План размещения оборудования оповещения людей о пожаре на антресоли в осях 3÷13 и А÷Б			
Проверил									
Исполнит.									