| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | "Сигнал-20М" | | ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1 | | |
| 2 | Блок контрольно-пусковой | "С2000-КПБ" | | ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1 | | |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | "ИП 212-141" | | ООО "КБ Пожарной Автоматики" | шт. | 128 | | в т.ч. 12 шт. запас |
| 4 | Резистор | МЛТ-0,5 | | | шт. | 120 | | |
| 5 | Извещатель пожарный пламени | "Спектрон-401" | | НПО "СПЕКТРОН" | шт. | 51 | | в т.ч. 5 шт. запас |
| 6 | Извещатель пожарный ручной электроконтактный | "ИПР-513-10" | | ГК "Рубеж", г.Саратов | шт. | 11 | | в т.ч. 1 шт. запас |
| 7 | Оповещатель звуковой | ПКИ-2 "Иволга" | | ООО "Комтид" | шт. | 31 | | в т.ч. 3 шт. запас |
| 8 | Оповещатель световой (табло "ВЫХОД") | "Молния-24" | | ООО "Элтехсервис", г.Омск | шт. | 12 | | в т.ч. 1 шт. запас |
| 9 | Коробка универсальная | КС-4 | | ООО НПКФ "Комплектстрой-сервис" | шт. | 40 | | |
| 10 | Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 24/3,5 исп.2х7 БР | | ГК "Рубеж", г.Саратов | шт. | 1 | | |
| 11 | Бокс резервного электропитания | БР24 исп.2х40 | | ГК "Рубеж", г.Саратов | шт. | 1 | | |
| 12 | Аккумулятор 12В 7Ач | | | | шт. | 2 | | |
| 13 | Аккумулятор 12В 40Ач | | | | шт. | 2 | | |
| 14 | Устройство коммутационное | "УК-ВК/05" | | ЗАО НВП "Болид" | шт. | 2 | | |
| 15 | Кабель | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | | ООО "Арсенал" | м | 1200 | | |
| 16 | Кабель | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | | ООО "Арсенал" | м | 1000 | | |
| 17 | Труба гофрированная ПВХ ⌀20 | | | ЗАО "Рувинил" | м | 2000 | | |
| 18 | Кабельный канал | | | DeGross | м | 40 | | |
| 19 | Крепежные материалы | | | | компл. | 1 | | |

Взаим. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| Исполнит. | | | | | |

ЦГПП корп. 3 II-я площадка АО «ЧЭАЗ»

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |

Спецификация оборудования, изделий и материалов