



Примечание

1. Монтаж Вести в соответствии с СП 5.13130.2009.
 2. В данном проекте выбраны дымовые извещатели "ИП 212-141, извещатели пожарный пламени "Спектрон-401", ручные пожарные извещатели "ИПР-513".
 3. Характеристики размещения дымовых пожарных извещателей:
до стены не более 4,0м, между извещателями не более 4,0м, от теплоизлучающих светильников не менее 500мм.
 4. Обозначение 4.1ВТН10.18 означает: извещатель дымовой "ИП 212-141", находящийся в 10-м шлейфе прибора ARK-1 ("Сигнал-20М"), расположенным в ШПС-4, порядковый номер в шлейфе-18.
Обозначение 4.1ВТФ10.4 означает: извещатель пламени "Спектрон-401", находящийся в 10-м шлейфе прибора ARK-1 ("Сигнал-20М"), расположенным в ШПС-4, порядковый номер в шлейфе-4.
Обозначение 4.1ВТМ10.7 означает: извещатель пожарный ручной "ИПР-513-10", находящийся в 10-м шлейфе прибора ARK-1 ("Сигнал-20М"), расположенным в ШПС-4, порядковый номер в шлейфе-7.
 5. ШС выполнить кабелем КПСн(А)-FRLS 1x2x0,5 в коробе монтажном и гофрошланге.
 6. Извещатели пожарные ручные устанавливать на высоте 1,5м от пола у выхода. Освещенность в месте установки должна быть не менее 50лк.
 7. Трассы, приведенные на плане, показаны условно. Способ прокладки и геометрия кабельных трасс уточняется при монтаже.
 8. Оконечные элементы установить в конечном элементе шлейфа.
 9. Расстояние между коммуникационными системами, кабелями и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5м.