



Примечание:

1. Оповещатели звуковые крепить на высоте не менее 2,3м от уровня пола, но расстояние от оповещателя до потока должно быть не менее 150мм.
2. Оповещатели звуковые устанавливаются согласно плану в зоне, обеспечивающей максимальное звучание.
3. Подключение звуковых оповещателейвести через коробки коммуникации КС-4.
4. Цепи оповещения прокладывать кабелем КТСнг(A)-FRLS 2x2x0,5 в коробе монтажном или евробланке по стенам.
5. Допускается прокладка кабелей пуска и сигнализации совместно в одном монтажном коробе.
6. Расстояние между коммуникационными системами, кабелями и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5м.

Изм.	Кол.ч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
производственная часть корп. 2 II-я площадка АО «ЧЭАЗ»					
Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления звучащего звена при пожаре (СОЗ)		Стадия	Лист	Листов	
ГИП					
Проверил					
Исполнит.					
План размещения оборудования автоматической пожарной сигнализации					