

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"**  
**СГЭ**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_**

Наименование объекта: С-6

Инвентарный номер

Местонахождение объекта: корпус №6, С-62

Исполнитель работ

Вид ремонта:

## Дефектная ведомость

20 июня 2019г.

Объект: помещение участка С-62 цеха С-6 корп.6

№ п/п	Демонтаж		Количество	
1	Шкаф напольный, размером 2000х800 (металлический)	шт.	1	
2	Кабель/провод силовой (до 6мм <sup>2</sup> )	м	90	
3	Труба стальная, до ф20мм	м	10	
4	Металлоконструкции	кг	6	
	Монтаж			
1	Шкаф напольный металлический, размером до 2000х800 мм	шт.	1	
2	Лоток металлический перфорированный	м	2	
3	Труба гофрированная ПВХ Ф20мм (держатели, саморезы...)	м	40	
4	Кабель силовой ВВГнг 5х4/3х2,5	м	20/25	
5	Подключение концов жил кабелей	конц.	60	

*Весь материал подрядчика (за исключением шкафа напольного).*

Подписи:

Гл.энергетик \_\_\_\_\_ Мусаев Г.Г.

Зам.главного энергетика \_\_\_\_\_ Георгиев А.В.

Вед.инженер по эл/надзору \_\_\_\_\_ Малышкин Д.А.