

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
Служба главного энергетика

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 265-27-21-02

Наименование объекта: корпус № 40

Инвентарный номер:

Местонахождение объекта: электроснабжение УОНС по пр.И.Яковлева, д.5, 2-й площадки АО «ЧЭАЗ»

Исполнитель работ:

Вид ремонта:

№№	Вид работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость
корп.40 (УОНС)				14.01.2020
1	Отключение силовых кабелей, сечением до 4х25мм ²	шт	14	
2	Отключение силовых кабелей АСБ 3х150+1х70 (лист 6 проекта)	шт	2	
3	Демонтаж кабелей силовых АСБ 3х150-1 (перезавод существующих кабелей)	м	40	
4	Монтаж кабеля силового АСБ 3х150-1 (перезавод существующего кабеля)	м	40	
5	Демонтаж шкафа навесной, размером до 600х600мм	шт	2	
6	Демонтаж коммутационного аппарата настенного, до 100А (типа АП-50, кнопочные посты)	шт	9	
7	Демонтаж светильника/прожектора 100Вт (высота подвеса 3-12м)	шт	12	
8	Демонтаж кабеля силового, до 16мм ²	м	580	
9	Труба металлическая, до 40мм	м	76	
10	Металлоконструкции	кг	95	
11	Выключатели, розетки 220В, распайки	шт	8	
12	Подключение демонтированных кабелей (подключение оборудования)	м	380	
13	Сверление ж/б стен, до 300мм	шт	2	
14	Монтаж кнопочных постов (включение воздуходувок В-1, В-2, В-3)	шт	3	
15	Монтаж кабеля силового ВВГнг 5х6 в трубе ПВХ (подключение кнопочных постов)	м	60	
16	Монтаж кабеля силового ВВГнг 3х2,5 в трубе ПВХ (переподключение воздуходувок ТВ1 - ТВ6)	м	340	
17	Монтаж муфты соединительной на кабель ВВГнг-LS 4х240	шт	1	
18	Демонтаж выключателя АВМ-4СВ 600А (яч.3 КТП-13, лист 6 проекта)	шт	1	
19	Предоставление протокола испытания заземления			
	Монтаж согласно проекта "227/ДПЭР-14-Р.125-ЭС "Электроснабжение УОНС по пр.И.Яковлева, д.5, корп.40, 2-й площадки АО «ЧЭАЗ»			

Подпис

Главный энергетик

Мусаев Г.Г.

Зам.главного энергетика

Георгиев А.В.