

**АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"**  
**СГЭ**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_**

Наименование объекта ..Комната информационной защиты цеха С-3.....

Инвентарный номер .....

Местонахождение объекта: ..корпус №13, этаж 1, ул.И.Яковлева, д.5, АО «ЧЭАЗ»

Исполнитель работ .....

Вид ремонта: Ремонт электроснабжения помещения информационной защиты

---

## Дефектная ведомость

\_16.\_января\_.2020г.

Объект: ремонт электроснабжения помещения цеха С-3

№ п/п	Демонтаж		Количество
1	Выключатель 1кл. ОП	шт.	2
2	Кабель (провод) до 6 кв. мм.	м.	26
3	Коробка распаячная	шт.	1
4	Кабель-канал до 25х40 мм	м.	11
5	Светильник с люминесцентными светильниками ЛПО 2х36	шт.	2
	Монтаж		
1	Кабель ВВГнг 3х2,5 кв.мм	м.	80
2	Кабель ВВГнг 3х1,5 кв.мм	м.	40
3	Кабель-канал 25х15 мм	м.	8
4	Подключение концов жил кабелей	шт.	30
5	Труба гофрированная ПВХ Ф20 мм	м.	80
6	Блок розеток 4-х местный	шт.	1
7	Светильник светодиодный Led ДПО 36 Вт	шт.	4
8	Коробка распаячная 100х100 мм	шт.	2
8	Выключатель 2 кл. ОП	шт.	1

*Весь материал подрядчика.*

Подписи АО "ЧЭАЗ"

Гл.энергетик	_____	Мусаев Г.Г.
Зам.главного энергетика	_____	А.В. Георгиев
Вед.инженер по эл/надзору	_____	Д.А. Малышкин