| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка обозначение документа опросного листа | Код оборудования, изделия материала | Завод изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса единицы, кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | "ИП 212-141" | | ООО "КБ Пожарной Автоматики" | шт. | 4 | | |
| 2 | Резистор | МЛТ-0,5 | | | шт. | 4 | | |
| 3 | Оповещатель звуковой | ПКИ-1 "Иволга" | | ООО "Комтид" | шт. | 1 | | |
| 4 | Коробка универсальная | КС-4 | | ООО «Аккорд-2001» | шт. | 1 | | |
| 5 | Блок резервного электропитания | БР 12 исп.2х12 | | ЗАО НВП "Болид" | шт. | 1 | | |
| 6 | Аккумулятор 12В 12Ач | | | | шт. | 1 | | |
| 7 | Кабель | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | | ООО "Арсенал" | м | 35 | | |
| 8 | Труба гофрированная ПВХ ø20 | | | ЗАО "Рувинил" | м | 35 | | |
| 9 | Крепежные материалы | | | | компл. | 1 | | |

Согласовано

Взаим. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подп.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| Исполнит. | | | | | |

Заказчик: АО "ЧЭАЗ"

КТП-62 по пр.И.Яковлева, 5, г.Чебоксары, II -я площадка АО «ЧЭАЗ»

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (СОУЭ)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | |

Спецификация оборудования, изделий и материалов