Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	"ИП 212-141"		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	3		
2	Резистор	МЛТ-0,5			шт.	2		
3	Извещатель пожарный ручной электроконтактный	"ИПР-513-10"		ГК "Рубеж", г.Саратов	шт.	1		
4	Блок бесперебойного питания	"ББП-20"		AccordTec	шт.	1		
5	Аккумулятор 12В 7Ач				шт.	1		
6	Коробка универсальная	КС-4		ООО «Аккорд-2001»	шт.	4		
7	Кабель	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2		ООО "Арсенал"	м	40		
8	Кабель	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5		ООО "Арсенал"	м	75		
9	Труба гофрированная ПВХ ø20			ЗАО "Рувинил"	м	40		
10	Крепежные материалы				компл.	1		

Согласовано

Взаим. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подп.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП					
Проверил					
Исполнит.					

Заказчик: АО "ЧЭАЗ"

РП-2 по ул.К.Маркса, 52 корпус II, г.Чебоксары, I-я площадка АО «ЧЭАЗ»

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (СОУЭ)

Стадия	Лист	Листов
Р		

Спецификация оборудования, изделий и материалов