Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы, кг	Примечание
1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	"С2000-4"		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
2	Щит ЩМП				шт.	1		
3	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	"ИП 212-141"		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	16		
4	Резистор	МЛТ-0,5			шт.	16		
5	Устройство коммутационное	"УК-ВК/03"		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
6	Источник вторичного электропитания резервированный	ИВЭПР 12/2 исп.2х7 БР		ООО "КБ Пожарной Автоматики"	шт.	1		
7	Аккумулятор 12В 7Ач				шт.	2		
8	Коробка универсальная	КС-4		ООО «Аккорд-2001»	шт.	2		
9	Оповещатель звуковой	ПКИ-1 "Иволга"		ООО "Комтид"	шт.	1		
10	Кабель	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2		ООО "Арсенал"	м	115		
11	Кабель	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2		ООО "Арсенал"	м	50		
12	Труба гофрированная ПВХ ø20			ЗАО "Рувинил"	м	150		
13	Крепежные материалы				компл.	1		

Взаим. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подп.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП					02.21
Проверил					
Исполнит.					

Помещения лаборатории ИЦ корп. 6 по пр.И.Яковлева, 5 г.Чебоксары, II-я площадка АО «ЧЭАЗ»

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Стадия	Лист	Листов
Р		

Спецификация оборудования, изделий и материалов