

АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

Наименование объекта: ремонт конструкций в пристрое и в помещениях корпуса №7

Инвентарный номер 0029

Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5

Исполнитель работ:

Вид ремонта:

№№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Пристрой корпуса №7			
1	Заделка трещин в кирпичных стенах ремонтными безусадочными составами	м	8,00	2-ой этаж. Расшить трещины и заделать; Ремстрим Т, MasterEmaco и аналоги
2	Заделка отверстий в кирпичных стенах толщиной 380 мм.	м2	0,25	2-ой этаж.
3	Трамбовка существующих оснований щебеночных под бетонирование	м2	0,49	Отмостка перед пристроем
4	Бетонирование участка отмостки	м2	0,49	Отмостка перед пристроем
	Цех корпуса №7			
5	Защита оборудования от попадания пыли укрывочным материалом	м2	20,00	
6	Расшивка, заделка трещин подкрановых балок, колонн ремонтными безусадочными составами	м2	4,00	Высота до 8м
7	Устройство лесов, вышки-туры	м2	16,00	

Начальник ОРСР _____ Э.И. Хакимов

Вед. инженер по надзору за стр-вом _____ Ф.М. Константинов

Представитель ОЭБ _____ Д.А. Двоеглазов

Представитель подразделения _____