ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.48948/26

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО "ЧЭАЗ")
зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600
Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:
Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020
телефоны: +7 8352 620461, +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231
адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича
(по доверенности № 211-Д-91 от 17.12.2025).

заявляет, что продукция: Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки в бетонных оболочках мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: технические условия БКЖИ.670230.020ТУ «Подстанции трансформаторные комплектные наружной установки в бетонных оболочках мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ»

Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.11.43.000 **код ТН ВЭД ЕАЭС**: 8504 34 000 0

Соответствует требованиям: ГОСТ 14695-80 Пп. 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32 раздела 3; ГОСТ 1516.3-96

Схема декларирования: 6д

Декларация о соответствии принята на основании:
1. Протокола испытаний № 26/377-ЭО от 17.11.2026 испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», № RA.RU.21AA61.
2. Сертификата на систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 24.1197.026 от 02.11.2024, выданного Органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», № РОСС RU.0001.21ГА45.
3. Акта производственного контроля № 217/ГС-71 от 16.11.2026.

Дополнительные сведения: Условия транспортирования и хранения КТПБ – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150. Срок хранения КТПНБ – не более одного года. Срок службы КТПНБ – 25 лет.

Отобранный образец, прошедший испытания изготовлен 10.2026г.

Срок действия декларации о соответствии с 18.11.2026 по 17.11.2031

М.П. Заявитель (подпись) Алексей Владимирович Обшивалкин
(имя, отчество, фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с ее целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации