



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д- RU.PA01.B.24921/22

**Заявитель** Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО "ЧЭАЗ")  
зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006  
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

место нахождения и адрес места осуществления деятельности:

428020, Россия, Чувашия - Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, дом 5,  
телефон: +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231, адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

**В лице:** Директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича  
Доверенность № 211-Д-393 от 11.07.2022

**заявляет, что продукция** Выключатели вакуумные наружного исполнения серии ВВН-ЧЭАЗ-35  
Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"

(АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020,  
Россия, Чувашия - Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, дом. 5

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

БЮЖИ.674153.002 ТУ «Выключатели вакуумные наружного исполнения серии ВВН-ЧЭАЗ-35»

Серийный выпуск

**код ОКПД2:** 27.12.10.110

**код ТН ВЭД ЕАЭС:** 8535 21 000 0

**Соответствует требованиям:** ГОСТ Р 52565-2006 пп. 6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4, 6.12.5.2,  
6.12.6.3, 6.12.6.4, 6.12.6.5, 6.12.6.6, раздел 7; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14; ГОСТ 2585-81 пп. 2.10, 2.16,  
раздел 4 (в части ГОСТ 12.2.007.0-75); ГОСТ 17717-79 пп. 3.9.9, 3.9.12, раздел 5; ГОСТ 18397-86  
п. 3.8, раздел 4

**Схема декларирования соответствия:** 1д

**Декларация о соответствии принята на основании** Сертификата на систему менеджмента  
качества № 21.2114.026, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015,  
выданного 02.11.2021, Органом по сертификации систем менеджмента Ассоциации по  
сертификации «Русский Регистр», РОСС RU.0001.21ГА45.

**Дополнительные сведения:** Срок службы выключателей до списания – не менее 30 лет.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды - 7 (Ж1) по  
ГОСТ 15150. Срок сохранности выключателей в упаковке изготовителя 2 года.

**Срок действия декларации о соответствии с** 15.07.2022 по 14.07.2025



М.П. Заявитель

(подпись)

**А.В. Обшивалкин**  
(фамилия, имя, отчество)

**ЗАЯВЛЕНИЕ** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения  
в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия  
продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами)  
Российской Федерации