

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА»
Серваторский проспект, д. 47 А, г. Москва, Россия, 117186; email: niitn@niitn.transneft.ru; www.niitn.transneft.ru
тел. (495) 950-82-95, (499) 799-82-85, (495) 950-86-77, МТС (6553) 5600, 4585, факс (495) 950-82-97, МТС 6553-3297
ОКПО 62816002, ОГРН 1097746556710, ИНН/КПП 7736607502/772701001

26 АВГ 2019 № НИИ-12-ОЦ-ОЭ/19170
На № от

АО «ЧЭАЗ»
Генеральному директору
Никулину Р.А.
Пр. Яковлева, 5, г. Чебоксары,
Чувашская Республика, 428000

О направлении сертификата
соответствия продукции и ЭЗ

Уважаемый Роман Александрович!

По согласованию с ПАО «Транснефть» в Реестр ОВП включены устройства быстродействующего автоматического ввода резерва БАВР-В по БКЖИ.656445.002ТУ (с изм.1 от 18.12.2017) и БКЖИ.656445.002ПМ (с изм.1 от 18.12.2017). Направляем Вам сертификат соответствия и экспертные заключения на указанную продукцию (приложение).

Одновременно информируем Вас о том, что Реестр ОВП размещен на сайте ООО «НИИ Транснефть» по адресу: niitn.transneft.ru (раздел: «Об организации»/«Деятельность»/«Реестр ОВП»).

Приложение: 1. Сертификат соответствия № 52200-2036-5803 на 1 л. в 1 экз.
2. Экспертное заключение № 2-4207-1-2019 на 14 л. в 1 экз.
3. Экспертное заключение № 2-4208-1-2019 на 7 л. в 1 экз.

Директор центра оценки соответствия
продукции, метрологии и автоматизации
производственных процессов



О.В. Аралов



КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта»
(ООО «НИИ Транснефть»)

Севастопольский проспект, д. 47 А, Москва, Россия, 117186; email: niitnn@niitnn.transneft.ru; www.niitnn.transneft.ru
тел. (495) 950-82-95, (499) 799-82-85, (495) 950-86-77, МТС (6550) 5600.4585 факс (495) 950-82-97, МТС 6550-3297
ОКПО 62816002, ОГРН 1097746556710, ИНН/КПП 7736607502/772701001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ «Устройства быстродействующего автоматического ввода резерва БАВР-В» № 52200-2036-5803

ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПО:

БКЖИ.656445.002ТУ (с изм.1 от 18.12.2017) «Устройства
быстродействующего автоматического ввода резерва БАВР-В»
БКЖИ.656445.002ПМ (с изм.1 от 18.12.2017) «Устройства
быстродействующего автоматического ввода резерва БАВР-В»

Код и вид продукции по Перечню
основных видов продукции,
применяемой ПАО «Транснефть»
5.22 - устройства автоматического
ввода резерва со
сверхбыстродействующими
выключателями напряжением более
1000 В (БАВР)

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ОТТ-29.130.00-КТН-119-17 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов.
Устройства быстродействующего автоматического ввода резерва на основе быстродействующих
вакуумных выключателей напряжением более 1000 В. Общие технические требования»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ: АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ)
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, д. 5

ВЫДАНО: АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ)
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, д. 5
Тел./факс: (8352) 39-56-09, 62-04-61

НА ОСНОВАНИИ:

1. Экспертных заключений ООО «НИИ Транснефть» от 01.08.2019 № 2-4207-1-2019 на БКЖИ.656445.002ТУ (с изм.1 от 18.12.2017) «Устройства быстродействующего автоматического ввода резерва БАВР-В» и № 2-4208-1-2019 на БКЖИ.656445.002ПМ (с изм.1 от 18.12.2017) «Устройства быстродействующего автоматического ввода резерва БАВР-В»
2. Акта инспекции производства АО «ЧЭАЗ» от 05.07.2019 с участием комиссии ПАО «Транснефть» (г. Чебоксары)
3. Акта прямо-сдаточных испытаний от 04.07.2019 с участием комиссии ПАО «Транснефть» (г. Чебоксары) и отчета от 09.07.2019 о выполнении мероприятий по устранению замечаний и несоответствий, выявленных комиссией ПАО «Транснефть» при проведении испытаний продукции
4. ОР-03.120.20-КТН-111-17 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Отраслевая система оценки соответствия продукции, применяемой ПАО «Транснефть». Реестр основных видов продукции. Порядок формирования и ведения» (п. 10.1.2.9, 11.4).

Дата выдачи: 19.08.2019 Срок действия до: 19.08.2024

Директор центра оценки соответствия
продукции, метрологии и автоматизации
производственных процессов

Эксперт



О.В. Аралов

Л.И. Лавринович

М.П.