



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ № РОСС RU Д-RU.РА01.В.14863/23

**Заявитель** Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"  
(АО "ЧЭАЗ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006  
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

428020, Россия, Чувашия - Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5,  
телефон: +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231, адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

**В лице:** Заместителя генерального директора - директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича (по доверенности № 211-Д-425 от 29.09.2022)

**заявляет, что продукция:** Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 16 до 6300 кВА: ХХ1Х2КТП Х3-Х4/Х5/Х6-Х7-Х8Х9, где ХХ1 - БМ; может отсутствовать; Х2 - 2; и более; Х3 - К; может отсутствовать; Х4 - 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 6300\*; Х5 - 6; 10; 10,5\*; 20; Х6 - 0,40; 0,69; 6,00\*; Х7 - две последние цифры года разработки чертежей; Х8 - Т, У, ХЛ, УХЛ; Х9 - 1; 3.

\* для объектов ПАО «Газпром»

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"  
(АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:  
428020, Россия, Чувашия - Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5  
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: БКЖИ.670230.001 ТУ «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 16 до 6300 кВА»  
Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.11.43.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 20 920 0

**Соответствует требованиям:**

ГОСТ 14695-80 пп. 3.12, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14.

**Схема декларирования соответствия:** 3д

**Декларация о соответствии принята на основании:**

- протокола испытаний № ИЦ/2-12-06-23 от 21.04.2023 г. Испытательного центра «АО «ЧЭАЗ», регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.22МЛ18,
- акта производственного контроля АО «ЧЭАЗ» № 217/ГС-10 от 20.04.2023 г.

**Дополнительные сведения:** Условия хранения КТП – по группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150. Срок сохраняемости КТП в упаковке и консервации изготовителя – два года. При длительном хранении КТП переконсервация должна производиться при необходимости, но не позже, чем через два года со дня отгрузки КТП предприятием-изготовителем.

Требования к хранению КТП, поставляемых на объекты ПАО «Транснефть» в соответствии с ОТТ-75.180.00-КТН-072-15.

Для КТП, поставляемых на объекты ПАО «Газпром», срок хранения два года, при этом температура окружающего воздуха при хранении должна соответствовать климатическому исполнению КТП.

Отосланный образец, прошедший испытания изготовлен 01.2023 г.

**Срок действия декларации о соответствии с 21.04.2023 по 20.04.2026**



*(подпись)*

**А.В. Обшивалкин**  
(фамилия, имя, отчество)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации