

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.02271/25

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО "ЧЭАЗ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

телефоны: +7 8352 620461, +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231

адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича (по доверенности № 211-Д-443 от 19.08.2024.)

заявляет, что продукция: Аппаратура высоковольтная электрическая. Распределительные устройства на напряжение до 10 кВ типов РУ, РУ БМ и РП: РУ БМ - X1/X2 - X3 - X4X5, где X1 - 6; 6,6; 10; 11. X2 - 630, 1000, 1600, 2500, 3150. X3 - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. X4 - Т, У, ХЛ, УХЛ. X5 - 1, 2, 3, 4.

Р X - X1/X2 - X3 - X4X5, где X - У, П. X1 - 6; 6,6; 10; 11. X2 - 630, 1000, 1600, 2500, 3150. X3 - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. X4 - Т, У, ХЛ, УХЛ. X5 - 1, 2, 3, 4.

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: групповые технические условия БКЖИ.670221.002ТУ «Распределительные устройства на напряжение до 10 кВ внутренней установки типа РУ (РП) и блочно-модульные наружной установки типа РУ БМ».

Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 20 920 0

Соответствует требованиям: ГОСТ 12.2.007.4-75 п.п. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14

Схема декларирования соответствия: бд

Декларация о соответствии принята на основании:

- протокола № 25/004-ЭО от 28.01.2025 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», № RA.RU.21AA61;

- акта производственного контроля № 217/ГС-44 от 22.01.2025;

- сертификата системы менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 24.1197.026 от 02.11.2024, выданного органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА45.

Дополнительные сведения: Условия хранения РУ - 8 по ГОСТ 15150. Срок хранения – 2 года. Полный назначенный срок службы корпусных элементов блок-бокса РУ – 30 лет, в том числе до капитального ремонта – 10 лет. Установленный срок службы РУ – не менее 25 лет при условии проведения технического обслуживания или замены аппаратуры, в соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации на конкретные типа РУ и их составные части (при замене комплектующих изделий, срок службы которых менее 25 лет).

Отобранный образец, прошедший испытания изготовлен 10.2024.

Срок действия декларации о соответствии с 29.01.2025 по 28.01.2030

М.П.

Заявитель

(подпись)

А.В. Обшивалкин

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации

