

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.36795/25

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО "ЧЭАЗ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

телефоны: +7 8352 620461, +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231

адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича
(по доверенности № 211-Д-443 от 19.08.2024.)

заявляет, что продукция: Аппаратура высоковольтная электрическая.

Устройства распределительные на напряжение 20, 35 кВ: РУ X - X1/X2 - X3 - X4 - X5,
где X - БМ, может отсутствовать; X1 - 20, 35; X2 - 1000, 1600, 2000, 2500, 3150;
X3 - 2, может отсутствовать; X4 - 25, 26, 27, 28, 29, 30; X5 - У1, У3, УХЛ1, УХЛ3, ХЛ1, ХЛ3

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: технические условия БКЖИ.670221.004ТУ «Устройства распределительные на напряжение 20, 35 кВ»

Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 20 920 0

Соответствует требованиям: ГОСТ 14693-90 П.п. 2.8.1-2.8.9, раздел 3; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14

Схема декларирования соответствия: бд

Декларация о соответствии принята на основании:

- протокола № 25/194-ЭО от 22.10.2025 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», № RA.RU.21AA61;

- акта производственного контроля № 217/ГС-59 от 17.10.2025.

- сертификата системы менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 24.1197.026 от 02.11.2024, выданного органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА45.

Дополнительные сведения: Условия хранения РУ – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 (для РУ внутренней установки при длительном хранении – по группе условий хранения 5 (исполнения У3) по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха не ниже минус 45°C). Срок хранения РУ – 2 года. Срок службы РУ БМ – 30 лет, а для остальных РУ – от 25 до 30 лет в зависимости от типа высоковольтных ячеек.

Отобранный образец, прошедший испытания изготовлен 07.2025.

Срок действия декларации о соответствии с 23.10.2025 по 22.10.2030

М.П. Заявитель

(подпись)

А.В. Обшивалкин
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации

