

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.38743/24

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО "ЧЭАЗ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

телефоны: +7 8352 620461, +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231

адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича (по доверенности № 211-Д-443 от 19.08.2024)

заявляет, что продукция: Аппаратура высоковольтная электрическая: Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-306, КСО-306 ШВВ: КСО-306 X1 – X2 X3 X4, где X1 – ШВВ, может отсутствовать; X2 – 01-72, ШМ, ШМР; X3 – 6,10; X4 – У3, Т3

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: БКЖИ.674731.040 ТУ «Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-306, КСО-306 ШВВ».

Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 20 920 0

Соответствует требованиям: ГОСТ 12.2.007.4-75 п.п. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14

Схема декларирования соответствия: бд

Декларация о соответствии принята на основании:

- протокола № 24/164-ЭО от 10.09.2024 г. Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», № RA.RU.21AA61;

- протокола испытаний № 017-164-2007 от 24.09.2007 г. Испытательного центра высоковольтной аппаратуры филиала открытого акционерного общества «Научно-технический центр электроэнергетики» - научно-исследовательский центр по испытаниям высоковольтной аппаратуры, № РОСС.RU.0001.21MB06;

- акта производственного контроля № 217/ГС-38 от 19.09.2024;

- сертификата системы менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 21.2114.026 от 02.11.2021, выданного органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА45.

Дополнительные сведения: Условия хранения КСО - по группам 2 и 3 по ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год. Срок службы камер КСО – 25 лет (при замене комплектующих изделий, срок службы которых менее 25 лет).

Отобранный образец, прошедший испытания изготовлен 07.2024.

Срок действия декларации о соответствии с

25.09.2024 по 24.09.2029

М.П. Заявитель

(подпись)

А.В. Обшивалкин

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации

