

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.16400/25

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО "ЧЭАЗ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006

ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

телефоны: +7 8352 620461, +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231

адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича (по доверенности № 211-Д-443 от 19.08.2024.)

заявляет, что продукция: Аппаратура высоковольтная электрическая. Устройства комплектные распределительные серии ЧЭАЗ-90 напряжением 10 кВ: КРУ-ЧЭАЗ-90 - X1 - X2 - X3/X4 X5, где X1 – 10. X2 – 01-08; 10-19. X3 – 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000. X4 – 20; 25; 31,5; 40 (кА)/ 25; 40; 63 (кВА). X5 – У3; УХЛ3; УХЛ4; Т; Т3; ТВ

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: технические условия БКЖИ.674551.722 ТУ «Устройства комплектные распределительные серии ЧЭАЗ-90 напряжением 10 кВ»

Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 20 920 0

Соответствует требованиям: ГОСТ 14693-90 П.п. 2.8.1-2.8.9, раздел 3; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14

Схема декларирования соответствия: бд

Декларация о соответствии принята на основании:

- протокола испытаний № 24/210-ЭО от 26.11.2024 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», № RA.RU.21AA61;

- акта производственного контроля № 217/ГС-49 от 20.05.2025;

- сертификата системы менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 24.1197.026 от 02.11.2024, выданного органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА45.

Дополнительные сведения: Условия хранения КРУ серии ЧЭАЗ-90, при длительном хранении по группе условий хранения 5 (для КРУ исполнения У3), 6 (для КРУ серии ЧЭАЗ-90 исполнения Т3) по ГОСТ 15150. Гарантийный срок хранения с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию не менее 24 месяцев за счет качества упаковки и консервации. Срок службы – 30 лет (при замене комплектующих изделий, срок службы которых менее 30 лет).

Отобранный образец, прошедший испытания изготовлен 03.2024.

Срок действия декларации о соответствии с 26.05.2025 по 25.05.2030



(подпись)

А.В. Обшивалкин
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ: Продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации

