

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.27873/25

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"
(АО "ЧЭАЗ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

телефоны: +7 8352 620461, +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231

адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича
(по доверенности № 211-Д-443 от 19.08.2024.)

заявляет, что продукция: Аппаратура высоковольтная электрическая. Устройства комплектные распределительные КРУ серии ЧЭАЗ-70 напряжением 6-10 кВ: КРУ-ЧЭАЗ-70/X1 X2 - X3 - X4/X5-X6-УХЛЗ, где X1 - 6, 10; X2 - может отсутствовать, Г; X3 - от 01 до 57; от 101 до 126; X4- 200, 400, 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000; X5 - 20; 25; 31,5; 40; 50; X6 - может отсутствовать, А, Р.

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД"
(АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: БКЖИ.674551.063 ТУ «Устройства комплектные распределительные КРУ серии ЧЭАЗ-70 напряжением 6-10 кВ»

Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 20 920 0

Соответствует требованиям: ГОСТ 14693-90 П.п. 2.8.1-2.8.9, раздел 3; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14

Схема декларирования соответствия: бд

Декларация о соответствии принята на основании:

- протокола испытаний № 25/130-ЭО от 28.07.2025 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», № RA.RU.21AA61;
- акта производственного контроля № 217/ГС-57 от 19.08.2025;
- сертификата системы менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 24.1197.026 от 02.11.2024, выданного органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА45.

Дополнительные сведения: Условия хранения КРУ ЧЭАЗ-70/10 – по группе 5 ГОСТ 15150.

Срок хранения шкафов КРУ ЧЭАЗ-70/10 при консервации изготовителя – не менее 2 лет.
Срок службы КРУ ЧЭАЗ-70/10 – 50 лет (при замене комплектующих изделий, срок службы которых менее 50 лет).

Отобранный образец, прошедший испытания изготовлен 06.2025г.

Срок действия декларации о соответствии с 22.08.2025 по 21.08.2030




(подпись)

А.В. Обшивалкин
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации

