

РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»


П.Ю. Корсунов
« » 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
технической политики
Департамента технической
политики ПАО «Россети»


А.Г. Картушин
«25» мая 2020 г.

ПРОТОКОЛ № Ш-91/20 от 25.05.2020 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№ИЗ-72/15 от 23.03.2015

Срок действия с 25.05.2020 г. по 25.05.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства серии ЧЭАЗ-70/10 на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630, 1000, 1600, 2000 и 2500 А, токи термической стойкости 20, 25 и 31,5 кА (с вакуумным выключателем серии ВВ/TEL), номинальный ток 4000 А, ток термической стойкости 50 кА (с принудительной вентиляцией, с вакуумным выключателем серии VD4), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 3, изготавливаемые по БКЖИ.674551.063.ТУ (с изм.№13)

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, 5

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, 5

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора, разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»