

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.РА01.В.52097/23

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО "ЧЭАЗ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

телефоны: +7 8352 620461, +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231

адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Заместителя генерального директора-директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича (по доверенности № 211-Д-96 от 10.11.2023 г.)

заявляет, что продукция: Аппаратура высоковольтная электрическая. Устройства комплектные распределительные КРУ серии ЧЭАЗ-63 напряжением 6-10 кВ: КРУ-ЧЭАЗ-63/Х1-Х2-Х3-Х4/Х5 Х6, где Х1 - 6; 6,6; 10; 11. Х2 - может отсутствовать; Г; М. Х3 - от 01 до 68; 70; 71; 72. Х4-630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000. Х5-12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40, 50. Х6-У3, Т3

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: БКЖИ.674551.007 ТУ «Устройства комплектные распределительные КРУ серии ЧЭАЗ-63 напряжением 6-10 кВ»

Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 20 920 0

Соответствует требованиям: ГОСТ 14693-90 Пп. 2.8.1-2.8.9, разд. 3; ГОСТ 1516.3-96 П. 4.14

Схема декларирования соответствия: 6д

Декларация о соответствии принята на основании:

- протокола испытаний № ИЦ/2-12-37-23 от 21.12.2023 Испытательного центра «АО «ЧЭАЗ», регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.22МЛ18.

- протокола испытаний № 012-201-2019 от 24.10.2019 Испытательного центра высоковольтной аппаратуры АО «НТЦ ФСК ЕЭС», регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21МВ06.

- акта производственного контроля № 217/ГС-26 от 20.12.2023.

-сертификата системы менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 21.2114.026 от 02.11.2021, выданного органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА45.

Дополнительные сведения: Условия хранения КРУ - по группе 5 (для исполнения У3), 6 (для исполнения Т3) по ГОСТ 15150. Срок хранения до ввода в эксплуатацию – 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок устанавливается: 2 года – со дня ввода в эксплуатацию, 2,5 года – со дня отгрузки изготовителем; для объектов с повышенными требованиями к оборудованию, по дополнительным требованиям заказчика и для объектов ПАО «Газпром»: 2,5 года – со дня ввода в эксплуатацию, 3 года – со дня отгрузки изготовителем; для объектов ПАО «Россети»: 5 лет – со дня ввода в эксплуатацию, 7 лет – со дня отгрузки изготовителем. Для АЭС – 2 года со дня ввода в эксплуатацию и 3 года со дня отгрузки.

Срок действия декларации о соответствии с 22.12.2023 по 21.12.2026




(подпись)

А.В. Обшивалкин
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения соответствию с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации

