

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П. Ю. Корсунов

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

июля 2020 г.

ПРОТОКОЛ № Ш-157/20 от 30.07.2020 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№09-61 от 23.12.2009

Срок действия с 30.07.2020 г. по 30.07.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства серии КРУ-ЧЭАЗ-63/10 на номинальное напряжение 6(10) кВ, номинальные токи 630, 1000, 1600, 2000 и 2500 А, токи термической стойкости 20 и 31,5 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), с вакуумным выключателем серии ВВ/TEL (коммутационный модуль ISM_Shell_2), изготавливаемые по БКЖИ.674551.007 ТУ (изм.№12).

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»)

Адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»)

Адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора; съемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»