

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.06542/26

Заявитель Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО "ЧЭАЗ")

зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары 11.04.2006
ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

телефоны: +7 8352 620461, +7 8352 395051, факс: +7 8352 627231

адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

В лице: Директора по качеству Обшивалкина Алексея Владимировича
(по доверенности № 211-Д-91 от 17.12.2025.)

заявляет, что продукция: Аппаратура высоковольтная электрическая. Устройства комплектные распределительные наружной установки КРУН серии ЧЭАЗ-59 напряжением 6-10 кВ:

КРУН-ЧЭАЗ-59/Х1-Х2-Х3-Х4/Х5Х6, где Х1 – 6, 10; Х2 – Г, может отсутствовать; Х3 – от 01 до 60; Х4 – 630, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150; Х5 – 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; Х6 – У1, ХЛ1.

Изготовитель: Акционерное общество "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД" (АО «ЧЭАЗ»), ОГРН: 1022101129896, ИНН: 2128000600

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Чувашская Республика-Чувашия, проспект Ивана Яковлевича Яковлева, дом 5, город Чебоксары, 428020

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: БКЖИ.674551.014ТУ «Устройства комплектные распределительные наружной установки КРУН серии ЧЭАЗ-59 напряжением 6-10 кВ».

Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537 20 920 0

Соответствует требованиям: ГОСТ 14693-90 П.п. 2.8.1-2.8.9, раздел 3; ГОСТ 1516.3-96 п. 4.14

Схема декларирования соответствия: 6д

Декларация о соответствии принята на основании:

- протоколов испытаний: № 26/032-ЭО от 27.02.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл», № RA.RU.21AA61; № 017-144-2020 от 31.08.2020г. и № 012-083-2021 от 03.06.2021 Испытательного центра высоковольтной аппаратуры Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», № RA.RU.21MB06;

- акта производственного контроля № 217/ГС-64 от 16.02.2026;


- сертификата системы менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 24.1197.026 от 02.11.2024, выданного органом по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА45.

Дополнительные сведения: Условия хранения при длительном хранении по группе условий хранения 5 (для исполнения У1), 6 (для исполнения ХЛ1) по ГОСТ 15150. При этом температура окружающего воздуха должна быть не ниже минус 45 °С. Срок хранения КРУН-ЧЭАЗ-59/10 до ввода в эксплуатацию - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия. Срок службы - 30 лет (при замене комплектующих изделий, срок службы которых менее 30 лет)

Отобранный образец, прошедший испытания изготовлен 12.2025.

Срок действия декларации о соответствии с 06.03.2026 по 05.03.2031




(подпись)

А.В. Обшивалкин
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации