

Формулировка заказа

Устройства комплектные низковольтные распределения и управления с выдвижными блоками системы «КУЭС»

Задание на изготовление НКУ принимаются по опросным листам. В опросном листе должна быть отражена следующая информация:

- компоновка и план установки щита;
- в случае необходимости в связи с особенностями монтажа на объекте указывается конкретная длина каждой секции щита;
- типы и технические данные трансформаторов;
- номинальный рабочий ток главных сборных шин (определяется по номиналу вводного аппарата);
- главные схемы соединений;
- схемы заполнения шкафов распределительного устройства с перечнем аппаратуры и переменными характеристиками;
- технические данные выключателей;
- вид подвода силовых кабелей в шкафах отходящих линий;
- значение мощности управляемого механизма в кВт;
- наименование и обозначение (код, марка) присоединения - для формирования надписей на лицевой панели блока;
- марка, тип и сечение отходящего от блока кабеля;
- вид климатического исполнения.

Поставка может осуществляться:

- отдельными шкафами;
- шкафами, предназначенными для сборки в щиты на месте монтажа;
- транспортными секциями из нескольких шкафов, соединяемых в щит на объекте с выполненным межшкафным соединением проводов.