



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00211

№ ПС 007863

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧАЭЗ»)
428020, г. Чебоксары, пр. И.Я.Яковлева, д.5, ОГРН 1022101129896
Телефон: +7 (8352) 39-50-51. Адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧАЭЗ»)
428020, г. Чебоксары, пр. И.Я.Яковлева, д.5, ОГРН 1022101129896
Телефон: +7 (8352) 39-50-51. Адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001.
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Устройства комплектные низковольтные распределения и управления системы
«КУЭС» изготовленные по ТУ 3433-054-05797954-2008. Код ОКПД 2: 27.12.31.000.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 12.1.004-91 (п. 2) «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования»; ГОСТ 12.2.007.0-75 (п. 3.1.10) «Система
стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности»; ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 (п.п. 8.1.3.2, п. 9.2, п.п. 10.2.3.2, п.10.10)
«Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1.
Общие требования»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №141С от 27.09.2022г. Испытательная лаборатория ООО
«ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении
компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область,
г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569, e-mail: info@prompozhtest.ru

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

ТУ 3433-054-05797954-2008; Акт о результатах анализа состояния производства
№215/АО от 01.09.2022 г. Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ», № ССБК
RU.ПБ30 до 25.02.2025 г., 141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2,
пом. 4

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.09.2022 г. по 29.09.2027 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Белякова
Ф.И.О.

