



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI24.B.01121/25

Серия **RU** № **0382477**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации».
Место нахождения: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38. Адрес места осуществления деятельности: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1.
Регистрационный номер RA.RU.11AI24 от 10.03.2015.
Телефон: +78422705907, адрес электронной почты: certif73@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5. ОГРН: 1022101129896.
Телефоны: +78352620461, +78352395051. Адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ

Низковольтные комплектные устройства.
Системы оперативного постоянного тока исполнения 01, исполнения 02, исполнения 03.
Продукция изготовлена в соответствии с БКЖИ.424928.012ТУ «Система оперативного постоянного тока (СОПТВ).
Технические условия».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 32 от 18.02.2025 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10TP01; протоколов испытаний: № 25/012-ЭО от 18.02.2025, № 25/013-ЭС от 18.02.2025 Испытательного центра ФБУ «Марийский ЦСМ», регистрационный номер RA.RU.21AA61; акта о результатах анализа состояния производства № 7 от 14.02.2025, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации», регистрационный номер RA.RU.11AI24, эксперт Грязнов Александр Юрьевич.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 указаны в приложении, бланк № 0788607. Условия хранения 2 по ГОСТ 15150 (закрытые помещения с естественной вентиляцией) при температуре от минус 10°C до плюс 40°C. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с момента продажи. Срок службы не менее 25 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления образцов. Образец изготовлен 12.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.02.2025 **ПО** 19.02.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Ефимов Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

Иванова Наталья Юрьевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AI24.B.01121/25

Серия **RU** № **0788607**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта или свода правил	Наименование стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 61439-1-2013	«Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования»	за исключением п.9.4
ГОСТ IEC 61439-2-2015	«Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией»	Стандарт в целом
ГОСТ IEC 62311-2013	«Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)»	Стандарт в целом
ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний»	раздел 8.
ГОСТ IEC 61000-6-4-2016	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок»	раздел 7.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Ефимов Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

Ивечкова Наталья Юрьевна
(Ф.И.О.)