

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов
« » 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
« 28 » января 2022 г.

ПРОТОКОЛ № ИПД-7/22 от 28.01.2022 г.

по продлению срока действия ЗАК от 01.02.2019 №ПЗ-1/19 на шкафы защиты и автоматики серии ШМ с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики серии БЭМП РУ (ТУ 3433-077-05797954-2012): БЭМП РУ-ДЗЛ, БЭМП РУ-ОМП, БЭМП РУ-ДЗТ, БЭМП РУ-ВЛ, БЭМП РУ-ВС, БЭМП РУ-РН, БЭМП РУ-ЦС, БЭМП РУ-ТФ, БЭМП РУ-ДВ, БЭМП РУ-ДЗШ, БЭМП РУ-КСЗ и дополнению

Срок действия с 28.01.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 28.01.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Шкафы защиты и автоматики серии ШМ с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики серии БЭМП РУ (ТУ 3433-077-05797954-2012 изм.12, ТУ 3433-055-05797954-2008 изм.12): БЭМП РУ-ДЗЛ, БЭМП РУ-ОМП, БЭМП РУ-ДЗТ, БЭМП РУ-ВЛ, БЭМП РУ-ВС, БЭМП РУ-РН, БЭМП РУ-ЦС, БЭМП РУ-ТФ, БЭМП РУ-ДВ, БЭМП РУ-ДЗШ, БЭМП РУ-КСЗ

Категория размещения УХЛ 3.1

Версия встроенного ПО терминала БЭМП РУ: ОС 121

Версия сервера IES61850 ed.2: 10206

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»)
Юридический и почтовый адрес: Россия, 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, дом 5

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»)
Юридический и почтовый адрес: Россия, 428020, г. Чебоксары, пр. И. Я. Яковлева, дом 5

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 6-220 кВ 1 и 2 архитектур с глухозаземленной, изолированной и компенсированной нейтралью и нейтралью, заземленной через активное сопротивление, с постоянным и переменным оперативным током, с категорией размещения УХЛ 3.1