

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

_____ А. Г. Картушин
« 25 » _____ апреля 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ПЗ – 18/22

Срок действия с 25.04.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 23.03.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Блоки микропроцессорные релейной защиты и автоматики серии БЭМП РУ присоединений 6-35 кВ, изготавливаемые по ТУ 3433-077-05797954-2012 с изменением №12 от 01.06.2021. Версия ПО:121
Климатическое исполнение: УХЛ 3.1, УХЛ 4.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»). Почтовый и фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»). Почтовый и фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в сетях 6 - 35 кВ I и II архитектуры

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ПАО «Россети»