

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5.

ОГРН 1022101129896, номер телефона: +7(8352) 395051, +7 (8352)395766, адрес электронной почты: cheaz@cheaz.ru

в лице генерального директора Никулина Романа Александровича

**заявляет, что:** Устройства комплектные низковольтные релейной защиты и автоматики: Комплекты защит серии КЗ: типов КЗ-Х1Х2, где Х1-9; 9/2; 12; 13; 14; 15; 17; 35; 36; 37; 38 Х2-УХЛ4; О4

**изготовитель** Акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Российская федерация, Чувашская Республика – Чувашия город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 5.

**продукция изготовлена в соответствии с** ТУ 3433-025-00213703-97 "Устройства комплектные низковольтные релейной защиты и автоматики для электрических станций и подстанций. Технические условия"

код ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 990 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям** ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола испытаний № 1102/05-22-2020 от 25.06.2020г. Испытательной лаборатории Центра коллективного пользования Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AK63, протокола испытаний №313/ИЦ1-8-3-20 от 09.04.2020г. Испытательного центра Акционерного общества "Чебоксарский электроаппаратный завод", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.22MJ18, протокола испытаний №20/105-ЭС от 30.06.2020г. Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Марий Эл", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AA61; акта производственного контроля Акционерного общества "Чебоксарский электроаппаратный завод" № 217/ГС-2 от 09.07.2020г.

**схема декларирования соответствия** 1д

**Дополнительная информация: Применяемые стандарты:** раздел 6 ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний". Средний срок службы – не менее 25 лет. Допустимые сроки сохраняемости в упаковке изготовителя – 2 года, условия хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации**

**по 14.07.2025 включительно.**

М.П. Никулин Роман Александрович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС № RU Д-RU.AG78.B.01797/20

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 15.07.2020