

Структура условного обозначения типоисполнения контактора



Примечания

1 Контакторы для подвижного состава модификации М рассчитаны на номинальный ток 20 А, номинальное напряжение 1000 В.

2 *Количество замыкающих и размыкающих контактов:

- главных – для контакторов, имеющих главные контакты;

- вспомогательных – для контакторов, не имеющих главных контактов.

3 Обозначение типоисполнения контакторов для подвижного состава совпадает с обозначением контакторов для стационарных установок, в их обозначении отсутствуют обозначения модификации контакторов Д и Б (для привода масляных выключателей).