

Структура условного обозначения выключателей серии КУ

КУ XX X X X X - X X

Обозначение серии

Количество замыкающих и размыкающих контактов:

- 10 – 1 замыкающий; 01 – 1 размыкающий;
- 20 – 2 замыкающих; 02 – 2 размыкающих;
- 30 – 3 замыкающих; 03 – 3 размыкающих;
- 40 – 4 замыкающих; 04 – 4 размыкающих;
- 11 – 1 замыкающий и 1 размыкающий;
- 12 – 1 замыкающий и 2 размыкающих;
- 21 – 2 замыкающих и 1 размыкающий;
- 22 – 2 замыкающих и 2 размыкающих;
- 31 – 3 замыкающих и 1 размыкающий;
- 13 – 1 замыкающий и 3 размыкающих.

Цифра, указывающая тип толкателя:

- 1 – цилиндрический;
- 2 – грибовидный;
- 3 – грибовидный фиксируемый;
- 0 – другой вид приводного устройства.

Цифра, указывающая цвет толкателя или другого вида приводного устройства:

Цифра	Цвет толкателя	Толкатель
“1”	черный	с рукояткой или замком
“1”	черный	цилиндрический, грибовидный, грибовидный фиксируемый
“2”	красный	
“3”	зеленый	цилиндрический
“4”	желтый	
“5”	синий	
“6”	белый	

Цифра, указывающая способ оперирования:

Цифра	Способ оперирования	Толкатель
“0”	нажатием	цилиндрический, грибовидный
“1”	поворотом	0° - 90° рукоятка
“2”		45° - 45° рукоятка
“3”		90° - 0° - 90° рукоятка
“4”		0° - 90° ключ вынимается
“5”		90° - 0° - 90° ключ вынимается
“6”		0° - 90° ключ не вынимается
“7”		90° - 0° - 90° ключ не вынимается

Цифра, указывающая исполнение выключателя по степени защиты со стороны управляющего элемента:

- 1 – степень защиты IP40;
- 2 – степень защиты IP54.

Буква, указывающая климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У; УХЛ; Т; ОМ.

Цифра, указывающая категорию размещения по ГОСТ 15150-69: 2; 3.

Примечание – ОМ2 – для установки на морские суда с классом РС.