Структура условного обозначения блоков зажимов наборных

XXXXX – XXX X XXX – X/X XX – XX X…X

- Обозначение технических условий
- Количество зажимов, комплектующих блок
- Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
- Обозначение способа соединения проводника с выводом с каждой стороны блока:
  В – винтом (болтом) к плоскому выводу;
  К – под кабельный наконечник
- Номинальный ток
- Обозначение блока по функциональному назначению:
  П – проходной;
  М – мостиковый;
  И – измерительный
- Обозначение номинального сечения блока
- Обозначение блока:
  БЗН – блок зажимов наборных;
  24 – условный номер серии