**Закрытое акционерное общество**
**«АТОМТЕХЭНЕРГОСЕРВИС»**
**(ЗАО «АТЭС»)**

**УТВЕРЖДАЮ**
Генеральный директор ЗАО «АТЭС»
_____ Э. А. Николаенко
«09» ноября 2012 г.

**ЛИЦЕНЗИИ**
**ЦО-02-101-4532 от 23 декабря 2008 г.**
**ЦО-03-101-4533 от 23 декабря 2008 г.**

# ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ

на сейсмостойкость
4/11-12-12

| | |
|---|---|
| Объект испытаний (расчета) | ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЕ СЕРИИ ВЧРП-ТМ-А-1450-06-140УХЛ4, изготовленные в соответствии с техническими условиями ТУ 3416-061-05797954-2011, разработчик и изготовитель ЗАО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары. |
| Вид испытаний, документ на соответствие которому проводились испытания | ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.1,2,3-98, ГОСТ 16962.2-90, ГОСТ 30631-99, НП-031-01, ПНАЭГ-7-002-86 в части сейсмостойкости и требований в части стойкости к механическим воздействиям, ANSI/IEEE Std. 344-1987 |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Результаты аттестации положительные.
Вывод:
Электроприводы высоковольтные частотно-регулируемые серии ВЧРП-ТМ-А-1450-06-140УХЛ4, разработчик и изготовитель ЗАО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары,
соответствуют
требованиям ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.3-98, ГОСТ 16962.2-90, ПНАЭ Г-7-002-86, НП-031-01 в части сейсмостойкости при сейсмических воздействиях интенсивностью:

- 7 баллов (по шкале MSK-64), высотная отметка +30,0 м включительно в штатном исполнении;
- 9 баллов (по шкале MSK-64), высотная отметка +30,0 м включительно при выполнении рекомендаций по раскреплению изделия и его внутренних элементов;
- группе механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30631-99.

2012

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "ЧЭАЗ – ЭЛПРИ"
ЛАКОВ Д. А.

Инв. № подл. | Подп. И дата | Взам. инв № | Инв. № дубл. | Подп и дата