



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

**МРСК
ВОЛГИ**

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ВОЛГИ» —
«ЧУВАШЭНЕРГО»
«АТЛ-ЧУВАШЭНЕРГО — РВСК»
УАО ФИЛИАЛ

428029, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр-т Яковлева, 4/4.
Телефон: (8352) 62-13-21. Факс: (8352) 62-73-23.
<http://ch-energo.ru>
эл. почта: adm@ch-energo.ru



ЧУВАШЭНЕРГО

№ МРС/122-10-147/3988 ОТ 20.08.2010

На № _____ ОТ _____

Генеральному директору
ЗАО «ЧЭАЗ»
А.Б. Федотову

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 5
факс: (8352) 62-72-67, 62-73-24

Об опытно-промышленной эксплуатации

Уважаемый Александр Борисович!

В филиале «Чувашэнерго» ОАО «МРСК Волги» с 2009 г. проходят опытно-промышленную эксплуатацию следующие шкафы РЗА серии ШМ производства ЗАО «ЧЭАЗ»:

- 1) на ПС «Катраси» Северного производственного отделения:
 - шкаф типа ШМДФЗ дифференциально-фазной защиты ВЛ-110 кВ, работающий с полуккомплектом ДФЗ-201 ПС «Заволжская»;
 - шкаф типа ШМЗЛ дистанционной и токовой защиты ВЛ-110 кВ;
- 2) на ПС «Порецкая» Алатырского производственного отделения (ПО):
 - шкаф типа ШМЗТ дифференциальной токовой защиты трехобмоточного трансформатора 110/35/10 кВ;
- 3) на ПС «Батырево» Южного производственного отделения:
 - шкаф типа ШМЗЛ дистанционной и токовой защиты ВЛ-110 кВ.

За время опытно-промышленной эксплуатации случаев отказов в/у шкафов серии ШМ не было. Шкафы серии ШМ по конструкции, набору функций, удобству и безопасности обслуживания соответствуют требованиям, предъявляемым к устройствам РЗА, и условиям эксплуатации.

Несущественные замечания к шкафам серии ШМ относятся к специфике конкретных объектов и могут быть устранены на этапе проектирования по техническому заданию, согласованному эксплуатирующей организацией.

Накопленные результаты работы приведены в приложениях к настоящему письму.

Приложения на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер

В.К. Филиппов

В.А. Шорников
П.А. Арафайлов
(8352) 39-93-71