

Открытое акционерное общество
"Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
(ОАО "ОГК-1")
ПЕРМСКАЯ ГРЭС - ФИЛИАЛ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Отзыв
Опытно- промышленной эксплуатации
микропроцессорного терминала серии БЭМП РУ

В период с 03.08. 2011 по 03.12.2011 проводилась опытно-промышленная эксплуатация микропроцессорного терминала БЭМП РУ-ОЛ. Место установки: ячейка №16 ПС 110/6 кВ собственных нужд Пермской ГРЭС. За период эксплуатации устройство работает стабильно и устойчиво, сбоев и отказов не обнаружено.

Перед вводом в эксплуатацию проводились испытания на заявленные технические характеристики и моделировались возможные ситуации, которые могут произойти в реальных вторичных цепях подстанции 110/6 кВ.

В ходе эксплуатации недостатков не обнаружилось, из преимуществ можно выделить, простоту в управлении, удобство в заведении уставок, малые габариты, наличие удобных портов связи, присутствие в терминале всех необходимых функций защит и автоматики, необходимых для реализации защит подстанции ОПК.

Заключение: По итогам опытно-промышленной эксплуатации устройство БЭМП РУ является качественным законченным изделием, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым к МП терминалам РЗА 6-10 кВ и рекомендовано к использованию.

Заместитель начальника электроцеха по РЗА



Ю.Н. Коптель

Коптель
г.Добрянка
Тел.(342)6593376