



Филиал «НИЖНОВЭНЕРГО»

ПО «Дзержинские
электрические сети»

606000, г.Дзержинск,
Нижегородская область,
пр-т Ленина, д.98,
Телефон (8313) 25-85-17
Факс (8313) 25-52-52
e-mail: delo@ndz.mrsk-cp.ru

Генеральному директору
ЗАО ЧЭАЗ
Федотову А.Б.

04.07.2012 № 50-01-08/06-2290
на № от

**Отзыв
Промышленной эксплуатации
микропроцессорного терминала серии БЭМП РУ**

В 2010г в ПО Дзержинские электрические сети были установлены устройства БЭМП РУ серий БЭМП РУ-ВВ и РУ СВ в РП Борского РЭС. За период эксплуатации устройство работает стабильно и устойчиво, сбоев и отказов не обнаружено. В аварийных ситуациях устройства отработали правильно, в связи с чем было принято решение при проведении реконструкций и новом включении применять устройства серии БЭМП РУ.

Преимущества можно выделить: простоту в управлении, понятный интерфейс позволяющий электромонтеру РЗА без труда настроить устройство под выполнение конкретной задачи, удобство в заведении уставок, малые габариты, наличие удобных портов связи, присутствие в терминале всех необходимых функций защит и автоматики, необходимых для реализации защит подстанции. В ходе ввода в эксплуатацию и в течение всего его периода предприятие-изготовитель оказывало качественную техническую поддержку данных устройств.

Заключение: По результатам текущей эксплуатации устройства БЭМП РУ являются качественными законченными изделиями, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым к МП терминалам РЗА 6-10 кВ.

В 2011-2012г были установлены устройства БЭМП РУ в ПО ДЭС и в дальнейших работах по реконструкции объектов ПС и РП 6(10) кВ также планируется применять вышеуказанные устройства.

Заместитель начальника отделения по
техническим вопросам-главный инженер

Г.Г. Сайфулин

исп. Раджапов М.И.
тел.(8313) 25-36-58



Управление Компанией ОАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001